

Ведомость деталей

поз.	Эскиз
2	
3	
4	
5	

Монтажная схема



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Прим.
		СБН-25-620			
		Сборочные единицы			
КП-1	см. данный лист	КП-1			
КП-2	см. данный лист	КП-2			
		Материалы			
		Бетон класса В25, W8, F150			
		КП-1			
1	ГОСТ Р 52544-2006	ø20 А500С L=11700	6	28,86	
2	ГОСТ 5781-82	ø10 А240 L=57000	1	35,17	
3		Лист 250x25x3 ГОСТ 19903-74* С235 ГОСТ 27772-88	12	0,15	
4	ГОСТ Р 52544-2006	ø12 А500С L=1400	16	1,25	
		Всего		230,13	
		КП-2			
1	ГОСТ Р 52544-2006	ø20 А500С L=10350	6	25,53	
2	ГОСТ 5781-82	ø10 А240 L=49000	1	39,93	
3		Лист 250x25x3 ГОСТ 19903-74* С235 ГОСТ 27772-88	9	0,12	
4	ГОСТ Р 52544-2006	ø12 А500С L=1400	16	1,25	
5		ø12 А500С L=1530	2	1,35	
		Всего		216,90	

1. Относительной отметке 0.000 соответствует абсолютная отметка 4.700
2. Буронабивные сваи ø620 сооружаются под защитой инвентарных обсадных труб.
3. В каркасах допускается для рабочей арматуры применение другого диаметра при условии сохранения требуемой площади сечения арматуры.
4. Сварку вести электродами Э-50.
5. При производстве работ в Журнале производства работ фиксировать общую длину арматурного каркаса, размещенного в теле сваи.
6 Сваю бетонировать до отметки -3.400 м.
7. При изготовлении каркасов руководствоваться инструкцией РТМ 393-94 "Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединения арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций".
8. Допускается армировать сваю посекционно, при сохрании рабочей длины армирования.

1	-	зам.	01-16		09.06.16
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата

01/05-18-КЖ1

Реконструкция производственных корпусов бывшей табачной фабрики "Нево-Табак" с целью приспособления для современного использования (многоквартирный жилой комплекс "Олимпия") на земельном участке с кадастровым номером 78:32:0001635:17 по адресу: Санкт-Петербург, Клинский проспект, д.25, лит. А

Разработал	Беляшов	Этап 1: Реконструкция с сохранением внешнего облика исторического здания, формирующего уличный фронт застройки по Бронницкой улице с локальным изменением архитектурного решения фасада и увеличением высотности вглубь квартала в осях Б-М1-7 с сохранением формы исторической двухскатной крыши	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Татаринов		Р	3	
Гл. констр	Бровко				
Н.контр.	Войтович	Здание в осях "1-7"/"Г-М" СБН-25-620. Деталь сваи. Армирование.	ООО "Бюро экспертизы и совершенствования проектных решений СПб"		

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Копировал

А1